

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №36»
города Курска
г. Курск, 305044, ул. Станционная, 8 телефон (4712) 26-19-38

Исх. № 475
от 29.06.2015 г.

Государственному инспектору
г. Курска и Курского района
по пожарному надзору
А.М. Апенину

директора МБОУ «СОШ №36»
г. Курска
Н.П. Евдокимовой

Уважаемый Анатолий Михайлович!

На основании ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69 – ФЗ « О пожарной безопасности» в МБОУ «СОШ №36» в период с 09.06.2015 г. по 11.06.2015 г. была проведена проверка обязательных требований пожарной безопасности.

Получив Ваше предписание № 396/1/1 от 21 мая 2015 г. (вх. №29 от 11.06.2015 г.), по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, сообщая Вам о сроках устранения выявленных нарушений:

№	Вид нарушений, заявленных в предписании № 396/1/1	Сроки устранения нарушений
1.	Пункт №1	к 10.08.2015 г.
2.	Пункт №2	к 10.08.2015 г.
3.	Пункт №3	к 11.06.2016 г.
4.	Пункт №4	к 11.06.2016 г. <i>Ваше дело</i>
5.	Пункт №5	к 10.08.2015 г.
6.	Пункт №6	к 10.08.2015 г.
7.	Пункт №7	к 11.06.2016 г.
8.	Пункт №8	к 11.06.2016 г.
9.	Пункт №9	к 11.06.2016 г.
10.	Пункт №10	к 11.06.2016 г.
11.	Пункт №11	к 11.06.2016 г.

12.	Пункт №12	к 11.06.2016 г.
13.	Пункт №13	к 11.06.2016 г.
14.	Пункт №14	к 11.06.2016 г.
15.	Пункт №15	к 11.06.2016 г.
16.	Пункт №16	к 11.06.2016 г.
17.	Пункт №17	к 11.06.2016 г.
18.	Пункт №18	к 11.06.2016 г.
19.	Пункт №19	к 11.06.2016 г.
20.	Пункт №20	к 11.06.2016 г.
21.	Пункт №21	к 11.06.2016 г.

Письмо с просьбой о выделении денежных средств на устранение выявленных недостатков отправлено на имя председателя комитета образования города Курска Белкина Сергея Ивановича.



Директор МБОУ «СОШ №36»

Н.П. Евдокимова

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(305014, г. Курск, ул. К.Маркса, 8, тел. 78-77-20)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г. КУРСКУ И КУРСКОМУ РАЙОНУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 18Б, тел/факс 78-77-75

Предписание N 396/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

школа № 36»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

г. Курска и Курского района по пожарному надзору № 391 от 21 мая 2015 года, ст. 6 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 ч. 00 мин. «09» июня 2015 года по 12 ч. 00 мин. «11» июня 2015 года

государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Новиковым Александром Сергеевичем; государственным инспектором г. Курска и Курского

района по пожарному надзору Апениным Анатолием Михайловичем; начальником сектора

исследований и испытательных работ Череновым Андреем Андреевичем, старшим инженером

сектора исследований и испытательных работ Миненковым Антоном Владимировичем проведена

плановая выездная проверка зданий, помещений и территории МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 36», расположенных по адресу: г. Курск, ул. Станционная, д. 8

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» Евдокимовой

Надеждой Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3	4	5
г. Курск, ул. Станционная, д. 8				
1.	Оборудовать в помещениях кабинета ОБЖ, кабинета № 39, кабинета № 36, кабинета № 32, кабинета № 16, помещениях «Центра воспитательной работы», помещениях раздевалки, помещениях подвала, помещениях кладовки, светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.42 «в» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
2.	Не допускать фиксацию в открытом положении samozакрывающихся дверей лестничных клеток и поэтажных коридоров открытом положении	п.36 «г» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля	11.06.2016	

3.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
4.	Выполнить планы эвакуации, расположенные на 1-ом, 2-ом, 3-ем этажах здания, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминисцентные эвакуационные»	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009	11.06.2016	
5.	Исключить в помещении подвала и теплопункта хранение мебели и других предметов	п.23 «б» Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
6.	Произвести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (повальное помещение)	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
7.	Обеспечить наличие на объекте защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. (СОУЭ и АУПС)	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
8.	Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности помещений теплопункта, электропитовой	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 8 НПБ 110-03 (НПБ 105-03; СП 12.13130.2009)	11.06.2016	
9.	Выполнить выходы на кровлю через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о	11.06.2016	

		требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п 8.4 * СНиП 21-01-97*		
10.	Обеспечить содержание наружной пожарной лестницы и организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
11.	При смежном расположении приборов управления системой оповещения людей при пожаре выполнить расстояние между ними более 50 мм	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 12.51 НПБ 88-2001*; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
12.	Настроенный звуковой оповещатель в помещении пожарного поста, расположить на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п.3.17 НПБ 104-03*; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
13.	В помещениях спортивного и актового залов при защите автоматической установкой пожарной сигнализации с применением извещателей пламени обеспечить контроль защищаемой поверхности с противоположных направлений	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 12.39 НПБ 88-2001*; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред.	11.06.2016	

		Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
14.	Защитить от механических повреждений с применением конструкций извещатели пламени, расположенные в помещении спортивного зала	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 12.10; п. 12.25 НПБ 88-2001*; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	
15.	Обеспечить наличие над эвакуационными выходами из помещений актового и обеденного зала световых оповещателей «Выход», включающихся автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3.3, п. 3.11 НПБ 104-03*; п. 3 таблицы 2 НПБ 104-03*; п. 1 п.п. «б» таблицы 1 НПБ 104-03*	11.06.2016	
16.	Защитить учебный класс (кабинет биологии) соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	11.06.2016	
17.	Защитить помещения тамбуров, расположенных у эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	11.06.2016	
18.	Оборудовать помещения мужской и женской гардеробной, расположенные на первом этаже	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	11.06.2016	

	здания соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03		
19.	Оборудовать участок варочного цеха, примыкающий к помещению обеденного зала соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	11.06.2016	
20.	Оборудовать участки коридора, примыкающие к мужским и женским санузлам, расположенным на первом этаже здания шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстоянии более 0,4 м, соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 12.20 НПБ 88-2001*; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п. 9 таблицы 1 приложения к НПБ 110-03	11.06.2016	
21.	Обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 15 НПБ 104-03*; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	11.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Новиков А.С.
инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П. (место личной печати тов. инспектора)

(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Апенин А.М.
инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П. (место личной печати гос. инспектора)

№ 04370
(ПОДПИСЬ)
"14" "06" 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)